

**Commune de**  
**LAIGNEVILLE**

**PLAN LOCAL**  
**D'URBANISME**

**REVISION**

**DOCUMENT**  
**PROVISOIRE**

**ARRET**

Vu pour être annexé à la  
délibération en date du :  
30 JUIN 2020

**7a**

**DEFENSE INCENDIE**

## DEFENSE INCENDIE

Il est rappelé que, jusqu'alors, ce sont les normes d'une circulaire interministérielle datant de 1951 qui s'appliquaient. Les interventions des services de lutte contre l'incendie nécessitaient le raccordement de poteaux incendie sur des conduites de diamètre 100 mm au minimum ; les poteaux devaient pouvoir débiter 60 m<sup>3</sup> par heure pendant 2 heures, et cela à 1 bar de pression minimum. De plus, le champ d'action pour l'intervention des services de secours incendie ne devait pas dépasser 200 m linéaires sur voie carrossable, distance qui pouvait être étendue à 400 m en milieu rural sous réserve de présence de prises accessoires ou de points d'eau équipés d'une plate-forme permettant l'accès des véhicules de secours.

Cette circulaire de 1951 n'est plus en vigueur depuis le 15 décembre 2015, date d'entrée en application du « Référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie ». En application d'un décret du 27 février 2015 paru au Journal Officiel le 01 mars 2015, il revenait à chaque Préfecture, dans un délai de 2 ans, d'établir un Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie. Le RDDECI du SDIS 60 a ainsi été approuvé par arrêté préfectoral du 19 décembre 2016, il est entré en application à compter du 16 février 2017. Le document ci-contre synthétise les modalités d'évaluation des besoins en eau :

- Risque Courant Faible - habitation isolée : Risque couvert par un volume d'eau de 30 m<sup>3</sup> utilisable en 1 heure à moins de 400 mètres du risque à défendre ;
- Risque Courant Ordinaire – lotissements, hameaux ou habitats regroupés : Risque couvert par un volume d'eau de 120 m<sup>3</sup> utilisable en 2 heures à moins de 200 mètres du risque à défendre ;
- Risque Courant Important – Centre-ville ancien, regroupement de bâtiments à fort potentiel calorifique : Risque couvert par un volume d'eau de 240 m<sup>3</sup> utilisable en 2 heures et situé à moins de 100 mètres 150 mètres en fonction du risque à défendre ;
- Risque Particulier : nécessite une étude particulière et individualisée.

*Source : RDDECI du SDIS 60,  
« Mémento DECI  
à l'usage des Maires »*

La défense incendie sur la commune est assurée au moyen d'une soixantaine de poteaux ou bornes incendie.

Le relevé des hydrants ne fait état que de trois poteaux présentant un débit inférieur à 60 m<sup>3</sup>/h, mais sans incidence réglementaire puisque les secteurs concernés sont situés à moins de 200 m d'un autre poteau normalisé.

A Sailleville, la couverture incendie qui était auparavant insuffisante est désormais conforme à la réglementation grâce au raccordement du réseau d'eau qui a été réalisé entre Sailleville et Cauffry (qui a permis une amélioration significative des débits).

La défense incendie sur la commune est par ailleurs complétée par une réserve artificielle dans la zone d'activités à l'extrémité nord de Laigneville (bâche de 120 m<sup>3</sup> à proximité de Leader Price), et par deux points d'aspiration dans la rivière de la Brèche à hauteur des établissements Montupet (à l'extrémité sud-est de Laigneville).

## Liste des points d'eau

60342 LAIGNEVILLE

## Légende

* Etat	■ -Indisponible	■ -En service	■ -Non conforme
* Anomalie	■ -Avec anomalies	■ -Sans anomalie	■ -en service
* Visite	■ -Non autorisée	■ -Autorisée	
* Accès	■ -Problématique	■ -Sans problème	

## Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m <sup>3</sup> / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00001	P65	1257 RUE DE LA REPUBLIQUE	060	070		51,00	54,00	8,20		■	■	■	■	Non conforme : débit inférieur à 60 m <sup>3</sup> /h	Mesures du service des eaux le 09/04/2014
00002	P65	1021 RUE DE LA REPUBLIQUE	060	070		60,00		8,50		■	■	■	■		Mesures du service des eaux le 09/04/2014
00003	P100	FACE AU 891 RUE DE LA REPUBLIQUE	100	100/2x070		60,00		8,40	4,50	■	■	■	■		Mesures du service des eaux le 09/04/2014
00004	P100	673 RUE DE LA REPUBLIQUE	100	100/2x070		60,00		8,50	5,30	■	■	■	■		Mesures du service des eaux le 09/04/2014
00005	P100	IMPASSE ANNA DE NOAILLES FACE A LA TOUR	100	100/2x070		60,00		7,70	4,20	■	■	■	■		Mesures du service des eaux le 09/04/2014
00006	P100	RUE DE LA REPUBLIQUE ANGLE RUE DOUCHET RUBET	100	100/2x070		60,00		8,70	5,50	■	■	■	■		Mesures du service des eaux le 09/04/2014
00007	P100	RUE DE LA REPUBLIQUE ANGLE RUE MAUBERTIER	100	100/2x070		60,00		8,50	5,20	■	■	■	■		Mesures du service des eaux le 09/04/2014
00008	P100	167 RUE DE LA REPUBLIQUE	100	100/2x070		60,00		7,80	3,70	■	■	■	■		Mesures du service des eaux le 09/04/2014
00009	P100	RUE DU HUIT MAI ANGLE RUE HENRY LECLERC	125	100/2x070		61,00		7,20		■	■	■	■		Mesures du service des eaux le 11/04/2014
00010	P100	RUE DU HUIT MAI ANGLE RUE DES LILAS	125	100/2x070		60,00		8,00	4,50	■	■	■	■		Mesures du service des eaux le 09/04/2014
00012	P100	RUE DU 8 MAI 1945 ANGLE RUE FERNANDEZ	250	100/2x070		77,00		7,80		■	■	■	■		Mesures du service des eaux le 11/04/2014
00013	P100	RUE DU HUIT MAI ANGLE RUE DES CERISIERS	200	100/2x070		60,00		7,80	5,10	■	■	■	■		Mesures du service des eaux le 09/04/2014
00014	P100	45 RUE HENRI THEBAULT	100	100/2x070						■	■	■	■	Non conforme : pas d'écoulement d'eau Manque capot corps fendu	Mesures du service des eaux le 18/06/2014
00015	P100	RUE DU HUIT MAI ANGLE RUE DE SOUTRAINE	200	100/2x070		60,00		8,20	6,90	■	■	■	■		Mesures du service des eaux le 18/06/2014
00016	P100	1338 RUE DU HUIT MAI OXYPHARM	250	100/2x070		60,00		7,90	6,50	■	■	■	■		Mesures du service des eaux le 18/06/2014
00017	P100	8 IMPASSE ANNA DE NOAILLES	100	100/2x070		60,00		7,50	1,30	■	■	■	■		Mesures du service des eaux le 09/04/2014

## Liste des points d'eau

## Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00018	P100	7 RUE RENE CASSIN	100	100/2x070		60,00		7,80	1,80	■	■	■	■		Mesures du service des eaux le 09/04/2014
00019	P100	40 RUE DES CERISIERS	100	100/2x070		60,00		7,90	3,80	■	■	■	■		Mesures du service des eaux le 09/04/2014
00020	P100	RUE DES CERISIERS ANGLE RUE DES POMMIERS	100	100/2x070		60,00				■	■	■	■		Mesures du service des eaux le 15/04/2014
00021	P65	16 RUE DES PRUNIER	080	070		3,00	5,00			■	■	■	■	Non conforme : pas d'écoulement d'eau	Mesures du service des eaux le 15/04/2014
00022	P100	17 RUE DES SORBIERS	100	100/2x070		60,00				■	■	■	■		Mesures du service des eaux le 15/04/2014
00023	P100	12 RUE DES CHARMES	100	100/2x070		60,00		4,00	2,00	■	■	■	■		Mesures du service des eaux le 15/04/2014
00024	P100	40 RUE DES SORBIERS	100	100/2x070		60,00				■	■	■	■		Mesures du service des eaux le 15/04/2014
00025	P100	HLM DE SAILLEVILLE FACE BATIMENT DAUPHINE	100	100/2x070		30,00	33,00			■	■	■	■	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	Mesures du service des eaux le 15/04/2014
00026	P100	28 RUE GEORGES SAND	100	100/2x070		60,00		9,20	6,20	■	■	■	■	Manque capot	Mesures du service des eaux le 09/04/2014
00027	P65	RUE GAMBETTA ANGLE RUE BERNIER	080	070		60,00				■	■	■	■	Manque capot Manque 1 bouchon de 70	Mesures du service des eaux le 09/04/2014
00028	P100	RUE ANDRE GOURDIN FACE VALLOUREC	100	100/2x070		60,00		9,70	7,00	■	■	■	■	Manque 2 bouchons de 70	Mesures du service des eaux le 09/04/2014
00029	P100	RUE DOUCHET RUBE ANGLE RUE JULES FERRY	100	100/2x070		60,00		8,60	6,60	■	■	■	■		Mesures du service des eaux le 17/05/2013
00030	P65	172 RUE DOUCHET RUBE	080	070		60,00		8,90	3,80	■	■	■	■		Mesures du service des eaux le 09/04/2014
00031	P65	RUE LOUIS PORTEBOIS FACE A LA POSTE	080	070		60,00		9,50	4,00	■	■	■	■		Mesures du service des eaux le 09/04/2014
00032	P100	155 RUE JULES FERRY	100	100/2x070		60,00		8,30		■	■	■	■		Mesures du service des eaux le 11/04/2014
00033	P65	RUE LOUIS PORTEBOIS ANGLE RUE HOTELIER	080	Inconnu		61,00		8,00		■	■	■	■		Mesures du service des eaux le 11/04/2014
00034	P100	341 RUE JULES FERRY	100	100/2x070		61,00		8,30		■	■	■	■	carré de manoeuvre du volant très abîmé	Mesures du service des eaux le 11/04/2014
00035	P100	246 RUE RUE HENRY LECLERC	100	100/2x070		88,00		8,00		■	■	■	■		Mesures du service des eaux le 11/04/2014

## Légende

* Etat	■ -Indisponible	■ -En service	■ -Non conforme
* Anomalie	■ -Avec anomalies	■ -Sans anomalie	■ en service
* Visite	■ -Non autorisée	■ -Autorisée	
* Accès	■ -Problématique	■ -Sans problème	

## Liste des points d'eau

## Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00036	P65	161 RUE CAMILLE COROT	080	070		40,00	45,00	8,30		■	■	■	■	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	Mesures du service des eaux le 11/04/2014
00037	P100	RUE COURBET SUR LE ROND POINT	100	100/2x070		124,00		7,70		■	■	■	■		Mesures du service des eaux le 11/04/2014
00038	P100	3 RUE VINCENT VAN GOGH	100	100/2x070		60,00		8,50	7,00	■	■	■	■		Mesures du service des eaux le 18/06/2014
00039	P100	RUE FERNAND LEGER ANGLE RUE VAN GOGH	100	100/2x070		60,00		8,30	6,40	■	■	■	■		Mesures du service des eaux le 18/06/2014
00040	P65	232 RUE AMBROISE CROISAT	080	070		60,00		8,50	1,50	■	■	■	■	Manque capot	Mesures du service des eaux le 18/06/2014
00041	P100	ROUTE DE NOGENT DEVANT ETABLISSEMENT MONTUPET (ENTREE N2 "PARKING")	150	100/2x070		60,00		9,80	7,40	■	■	■	■		Mesures du service des eaux le 09/04/2014
00042	P100	ROUTE DE NOGENT	150	100/2x070		60,00		9,40	8,00	■	■	■	■		Mesures du service des eaux le 09/04/2014
00043	P65	326 RUE PIERRE ET MARIE CURIE	080	070		60,00		9,80	6,80	■	■	■	■		Mesures du service des eaux le 09/04/2014
00044	P65	549 RUE HENRI LECLERC	080	070		61,00		8,20		■	■	■	■		Mesures du service des eaux le 11/04/2014
00045	P65	94 RUE FORGET CRAUET	080	070		60,00		8,80	1,70	■	■	■	■	Manque capot	Mesures du service des eaux le 18/06/2014
00046	P100	RUE HENRI THEBAULT ANGLE RUE VICTOR HUGO	100	100/2x070		60,00		8,60	3,70	■	■	■	■		Mesures du service des eaux le 18/06/2014
00047	P100	48 RUE VIEUX FORT	100	100/2x070		60,00		8,80	6,40	■	■	■	■		Mesures du service des eaux le 18/06/2014
00048	P65	187 RUE VICTOR HUGO	080	070		60,00		8,80	7,10	■	■	■	■		Mesures du service des eaux le 18/06/2014
00049	P100	211 RUE PAUL CEZANNE	100	100/2x070		65,00		8,20		■	■	■	■		Mesures du service des eaux le 11/04/2014
00050	P100	RUE GAUGUIN ANGLE RUE UTRILLO	100	100/2x070		80,00		7,90		■	■	■	■		Mesures du service des eaux le 11/04/2014
00051	P100	RUE PIERRE ET MARIE CURIE A COTE DU CAFE	150	100/2x070		60,00		10,00	7,80	■	■	■	■	Manque capot Manque 1 bouchon de 70 Manque le volant de manoeuvre	Mesures du service des eaux le 09/04/2014
00052	P100	CHEMIN DES ROSES FACE AUX NOUVEAUX LOGEMENT	100	100/2x070		60,00		6,80	2,70	■	■	■	■		Mesures du service des eaux le 09/04/2014

## Légende

* Etat	■ -Indisponible	■ -En service	■ -Non conforme
* Anomalie	■ -Avec anomalies	■ -Sans anomalie	■ -Non conforme en service
* Visite	■ -Non autorisée	■ -Autorisée	
* Accès	■ -Problématique	■ -Sans problème	

## Liste des points d'eau

11/08/2014

### Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00053	P070	ROUTE DE NOGENT ENTREE DISTRICT URBAIN VALLEE DOREE	150	100/2x070		60,00		10,00	7,80	■	■	■	■	Manque capot Manque 1 bouchon de 100	Mesures du service des eaux le 09/04/2014
00054	P100	227 RUE HENRI THEBAULT	inconnu	100/2x070		101,00				■	■	■	■		Mesures du service des eaux le 15/04/2014
00055	P100	RUE DU CIMETIERE ANGLE RUE DU CLOS ST REMY	100	100/2x070		60,00		6,80	3,70	■	■	■	■		Mesures du service des eaux le 09/04/2014
00056	P100	173 RUE DE LA FRATERNITE	100	100/2x070		60,00				■	■	■	■		Mesures du service des eaux le 15/04/2014
00057	P100	ZA DES CAILLOUX DE SAILLEVILLE DANS LE VIRAGE	inconnu	100/2x070		60,00		8,50	6,50	■	■	■	■		Mesures du service des eaux le 18/06/2014
00058	P100	ZA DES CAILLOUX DE SAILLEVILLE AU BOUT DE LA RUE	inconnu	100/2x070		60,00		8,50	5,20	■	■	■	■		Mesures du service des eaux le 18/06/2014
00059	P100	250 rue de la liberté	150	100/2x070		60,00				■	■	■	■		Mesures du service des eaux le 15/04/2014
00060	P100	64 RUE DU 8 MAI 1945	250	100/2x070		60,00				■	■	■	■		Mesures du service des eaux le 15/04/2014
00061	P100	RUE DU 8 MAI 1945	250	100/2x070		60,00				■	■	■	■		Mesures du service des eaux le 15/04/2014
00062	P100	RUE DENISE HENOUX LOTISEMENT DES SABLONS	100	100/2x070		60,00				■	■	■	■		Mesures du service des eaux le 15/04/2014
00063	P100	RUE VICTOR HUGO	inconnu	100/2x070		60,00		9,00	7,20	■	■	■	■		Mesures du service des eaux le 18/06/2014

Légende

* Etat	■ -Indisponible	■ -En service	■ -Non conforme
* Anomalie	■ -Avec anomalies	■ -Sans anomalie	■ en service
* Visite	■ -Non autorisée	■ -Autorisée	
* Accès	■ -Problématique	■ -Sans problème	